



ORD.: **SECPLAN N° 584 – 52**

ANT.: Oficio N°36818 de fecha 18/04/2023 de la Cámara de Diputados y Oficio N°119 de fecha 2/04/2023 de la comisión de Recursos Híbridos y Desertificación Cámara de Diputados

MAT.: Informa situación SSR Riachuelo

RÍO NEGRO, 27 de abril de 2023.

DE : SR. SEBASTIÁN CRUZAT CÁRCAMO
ALCALDE DE LA COMUNA DE RIO NEGRO

A : CÁMARA DE DIPUTADOS

Junto con saludar, vengo a dar respuesta a los oficios del antecedente, informo lo siguiente:

1. El Sistema Sanitario Rural (SSR) Riachuelo, fundado el año 1976, las redes construidas con tuberías de asbesto – cemento (Rocalit), las que hasta el día de hoy, permanecen en funcionamiento ya cumplida su vida útil, lo que ha provocado con constantes roturas, fugas y problemas a nivel organizacional para reparar y responder a las emergencias.

Tras el crecimiento poblacional de la localidad durante el tiempo se han realizado extensiones de redes las que se han construido en PVC, al igual que para la reparación de las roturas, la longitud total de las redes de agua potable es de cinco kilómetros aproximadamente y con un total de 379 arranques. Las solicitudes para nuevas conexiones a la red se encuentran rechazadas, dado que la condiciones del SSR no son las óptimas para la incorporación de nuevos arranques. Otro problema frecuente son las fuentes de agua, las cuales son a través de aguas superficiales las que durante época estival se produce una fuerte disminución de su caudal, lo que ha provocado durante este periodo el abastecimiento a través de camiones aljibes para llenar los estanques.

La emergencia en la localidad de Riachuelo comienza durante el año 2016, se han abordado con compromisos de la Dirección de Obras Hidráulicas cumplidos parcialmente y el apoyo constante de la Municipalidad por atender la emergencia.

2. La Dirección de Obras Hidráulicas de Los Lagos, ha formulado los siguientes proyectos:
 - a. Conservación APR Grupo 4 – 2018: Las obras consideradas para el APR Riachuelo consistían en el cambio de materialidad de las tuberías, cambiar de Rocalit a PVC en el sector céntrico de la localidad, se adjudica y se liquida el contrato, sin avance de obras.
 - b. Hidrogeológico y Diseño Servicio APR Riachuelo – 2019: Se contrata el estudio y diseño para las nuevas redes del sistema. Diseño se mantuvo paralizado por al menos dos años por no contar con fuente de agua, actualmente se encuentra en ejecución con anteproyecto aprobado, por lo tanto, Directora Regional de DOH estima que durante el año 2023 se

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION



termina el diseño de ingeniería de detalle con su respectiva asignación de recursos, para el año 2024 estar ejecutando obras.

- c. Construcción Sondaje APR Riachuelo – 2020: Se contrata la construcción de un sondaje, se construye en terreno del APR donde se encuentra la oficina, sin embargo, los resultados de las pruebas de caudal se obtiene 1 l/s, caudal no cumple con el mínimo requerido por lo que se liquida el contrato.
 - d. Estudio Hidrogeológico y Sondaje APR Riachuelo – 2021: Se contrata la construcción de un sondaje, el cual obtiene un caudal de 9,5 l/s, cumpliendo con el mínimo requerido.
 - e. Conservación SSR de Riachuelo Región de Los Lagos – 2022/2023: Se licita conservación que consiste al mismo proyecto detallado en el punto a., en la primera licitación no se adjudica por presentarse ofertas que superaban un 75% el presupuesto oficial, en la segunda licitación se solicita aumento de fondos para conservación lo que aún no tiene procedimiento, por lo que no se puede contar con dichos fondos.
3. La Municipalidad para mitigar los problemas del sistema tanto por las roturas y dificultad de las fuentes de agua, gestiona e implementa las siguientes medidas:
- a. Proyectos:
 - i. Cambio de materialidad de red – 2018: A través de un proyecto de casetas sanitarias para la localidad de Riachuelo, se ejecuta el cambio de materialidad de la matriz de Rocalit a PVC de aproximadamente 250 metros.
 - ii. Habilitación de estanque de agua Colegio Riachuelo – 2022: A través del Departamento de Educación se gestiona la instalación de un estanque para no interrumpir las clases cuando se produzcan cortes de agua prolongados.
 - iii. Topografía impulsión – 2022: Tras los buenos resultados obtenidos en el sondaje (mencionado en punto 2.d) en conversación con DOH y Delegada Provincial Presidencial para mediar las emergencias en la localidad, se acuerda incorporar proyecto de interconexión hidráulica a la cartera DOH pozo hasta las estanques, la Municipalidad colabora con la topografía la cual fue enviada en Diciembre del año 2022, sin respuesta de DOH, sin embargo, en nueva conversación con Directora Regional de DOH el pasado 19 de abril del presente, se consulta sobre el compromiso y manifiesta que considerando el avance del diseño (mencionado en punto 2.e) es preferible no realizar la interconexión y esperar la ejecución del proyecto que se estima para el año 2024.
 - iv. Habilitación de estanque de agua CECOSF Riachuelo – 2023: A través del Departamento de Salud, DAEM se gestiona la instalación de un estanque para no interrumpir las atenciones cuando se produzcan cortes de agua prologados.
 - b. Subvenciones:
 - i. Subvención al comité de APR Riachuelo – 2021: Monto \$3.000.000 para habilitación pozo (mencionado en punto 2.c)
 - ii. Subvención al comité de APR Riachuelo – 2021: Monto \$3.000.000 para conexión pozo (mencionado en punto 2.c) a red

c. Reparto de emergencia:

- i. 2021, 2022 – Reparto de agua a través de Bomberos.
- ii. 2023 - La municipalidad a través de la unidad de emergencia y financiamiento de la intendencia se gestionó el reparto de emergencia de aproximado de 500 m³ mensuales durante febrero a abril para llenar los estanques del SSR, además, durante marzo y abril 250 m³ para el Colegio Riachuelo.

La Municipalidad de Río Negro, ha prestado el apoyo constante al Sistema Sanitario Rural de Riachuelo, atendiendo las emergencias y necesidades, se compromete a colaborar en todas las gestiones necesarias para la aprobación y ejecución de los proyectos antes mencionados de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Sin otro particular, atentamente.



SEBASTIÁN CRUZAT CÁRCAMO
ALCALDE

SCC/CMC/prv.

DISTRIBUCION:

- Juan Pablo Galleguillos Jara, Prosecretario (S) de la Cámara de Diputados
- María Teresa Calderón Rojas, Abogada Secretaria de Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, Cámara de Diputados
- OFICINA DE PARTES
- SECPLAN

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION



Fono (64) - 363 222



secplan@rionegrochile.cl



Vicuña Mackenna 277
Río Negro