

Viña del Mar, 14 de julio de 2025

GG N° 61.-

Honorable diputado
Señor
Andrés Celis Montt
Presidente Comisión Investigadora Reconstrucción
Cámara de Diputados
Valparaíso

MAT.: Respuesta a Oficio n°044.2025.

REF.: OFICIO N°044-2025 de la COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DEFINITIVA Y ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS QUE AFECTARON A LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR, QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA, EN FEBRERO DE 2024 (CEI 70), VALPARAÍSO 01/07/2025.

De nuestra consideración:

En atención al requerimiento de antecedentes formulado por Ud. mediante Oficio n°044-2025 se detalla a continuación lo solicitado:

- a) **La cantidad de requerimientos que ha recibido la institución para habilitar la conexión de agua en viviendas nuevas por parte de las empresas que se encuentran trabajando para el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Valparaíso.**

Esvál ha diseñado un proceso abreviado de reincorporación de clientes para atender los casos del Megaincendio, el que hasta el 4 de julio de 2025, ha recibido ingresos de 3 empresas que se encuentran trabajando con SERVIU Valparaíso, los que corresponden a 26 viviendas en total. En la tabla se desglosa información por sector, nombre de empresa y cantidad de viviendas por proyecto.

Empresa	Canal Chacao Quilpué	El Olivar Viña del Mar	Manuel Bustos Viña del Mar
Milton Armando Leyton Gonzalez	-	4	-
Paz O’Ryan	-	-	4
Constructora San Sebastián	18	-	-
TOTAL VIVIENDAS		26	

En el caso de los ingresos recibidos por modalidad Autoconstrucción, el número de requerimientos es de 96 viviendas.

- b) **La cantidad de grifos que se encuentran operativos en las zonas afectadas por el mega incendio ocurrido en la Región de Valparaíso en febrero de 2024, con expreso detalle de la comuna y el sector en que se emplazan.**

Localidad	Cantidad de grifos
Viña del Mar	95
Quilpué	50
Total	145

Es importante considerar que este tipo de información es dinámica, siendo remitida anualmente a la SISS según protocolo PR036 de acuerdo con las inspecciones anuales realizadas al parque de grifos de cada comuna. Lo expuesto en tabla precedente corresponde a lo existente al 31 diciembre 2024.

- c) **La cantidad de grifos que estuvieron operativos durante el referido incendio, con el detalle de la comuna y el sector en que se emplazaban.**

Localidad	Cantidad de grifos
Viña del Mar	99
Quilpué	53
Total	152

De este número de grifos operativos durante el incendio, 5 de ellos estaban disponibles, pero no habían sido recibidos aún por Esvál y 2 grifos han sido reubicados en zonas colindantes al polígono de incendio.

Atendiendo el detalle con el que se requiere la información, se adjunta archivo Excel que precisa la ubicación de los grifos referidos en las preguntas b) y c).

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

JH

WD

José Luis Murillo Collado
Gerente General

JHF/WDO

Adj.: Lo indicado
C.C.: - Archivo