

ORD. DOH N° _____/

VALLENAR,

GAB. AR-P 0008355

ANT.: Oficio N°61514 del 02 de febrero
2024 del Diputado Sr. Juan Santana
Castillo

MAT.: Responde oficio del Ant.

A : SECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

**DE : DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE ATACAMA**

Junto con saludar muy cordialmente a Ud., y teniendo presente los antecedentes que remite, es posible informar lo siguiente:

La Dirección de Obras Hidráulicas, entendiendo la problemática que afecta al Sistema Sanitario Rural de Llanos de Lagarto, de la Comuna de Huasco, y considerando lo consultado en ANT., me permito precisar previamente que el SSR no se ha visto privado del vital elemento por 50 días, ya que cada vez que ha presentado inconvenientes en su operación, ha contado con el apoyo de la asesoría técnica de la Subdirección Regional para resolver su problemático.

En el mismo orden de precisar las respuestas a lo consultado, se indica:

a) Informe los motivos del no funcionamiento del SSR en la localidad mencionada.

R: Para comprender la operación del SSR, es importante tener en conocimiento que el sistema opera a través de paneles solares, que cargan a diario las baterías que dan funcionamiento a tablero eléctrico y bomba del pozo, y por la condición geográfica de la zona, los paneles solares no poseen una carga regular todos días, sobre todo en días nublados, y cuando ello sucede, debe operar un grupo generador que suplente la carga eléctrica de los paneles. Situación que en el último tiempo, se ha conjugado con problemas técnicos del grupo generador, que conllevan a que no se logre cargar completamente el estanque que posee el SSR y por ende el desabastecimiento de agua potable en la localidad.

b) Se da cuenta de la información referente a las labores de apoyo y normalización para el funcionamiento del SSR de Llanos del Lagarto en la comuna de Huasco.

R: La Subdirección Regional mantiene un apoyo constante a todos los SSR de la región, y en este caso no ha sido la excepción, prestando apoyo cuando ha sido requerido por parte del Presidente del Comité APR. Se mantiene constante comunicación entre el operario y la asistencia regional que entrega el funcionario regional Sr. Luis Campos.

Si bien se gestionó a nivel regional del apoyo por parte de la Empresa Minera Compañía Minera del Pacífico (CMP), para el cambio de bomba y piezas especiales, esto no prosperó y por medio de apoyo de la Comunidad Agrícola del sector, se logró cambiar bomba del pozo y su columna, lo que ha permitido que en la actualidad el sistema opere con normalidad.

c) Se informe de las medidas e intervenciones que se realizarán para la resolución del problema.

R: Se tiene programado licitar una obra de ampliación y mejoramiento del SSR Llanos de Lagarto, para el último trimestre del 2024, el cual considerará además obras que otorguen continuidad al sistema eléctrico, y evitar la dependencia exclusiva del sistema a la carga de paneles solares para su operación, evitando con ello la discontinuidad del suministro.

Saluda atentamente a Ud.,

LUIS. VERDUGO CERON
Director Regional
Dirección de Obras Hidráulicas
Región de Atacama

LVC/ lvc

DISTRIBUCIÓN:

- Secretario de la Cámara de Diputados: ofiscalizacion@congreso.cl
- Honorable Diputado Sr. Juan Santana Castillo: juan.santana@congreso.cl
- Directora Nacional de Obras Hidráulicas
- Unidad de Gestión Ciudadana y Archivo Técnico
- Oficina de Partes DOH

Proceso N° 17827309

